

城市水厂出厂水水质信息

(2020年第3季度)

序号	水厂名称	采样时间	监测指标										
			菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100 mL 或 CFU/100mL)	色度 (铂 钴色 度单 位)	浑浊度 (NTU- 散射浊 度单位)	臭和 味	肉眼 可见 物	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计, mg/L)	消毒剂余量	
《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006) 指标限值			≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异 臭味	无	≤3	≥0.3	≥0.1
1	瑞丽市供排水公司水厂	20200827	3	未检出	--	--	<5	1	无	无	0.71	0.70	--

注：1、出厂水中消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为 0.3~4mg/L；二氧化氯（ClO₂）为 0.1~0.8mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）：填报人：王建荣

单位负责人：刘邦填报时间：2020年8月31日