



172500140190



云南云测质量检验有限公司

Yunnan Yunce Quality Testing Co., Ltd

检 验 报 告

TEST REPORT



No: YC2201581

共 4 页 第 1 页

样品名称 Sample Name	水厂出厂水	检验类别 Test Category	委托检验
型号规格 Model and Specification	散装	商 标 Brand	/
来样方式 Way of Received	送样	样品等级 Sample grade	/
生产单位 Manufacturer	瑞丽市供排水有限公司		
委托单位 Client	瑞丽市供排水有限公司		
委托单位地址 Address of Clientele	云南省德宏州瑞丽市团结路56号		
样品状态 Sample State	袋(瓶)装、液体、无破损、无泄漏		
生产日期 Production Date	/	产品批号 Batch No.	/
样品数量 Sample Number	1袋(约500mL); 3瓶(每瓶约1.5L)	收样日期 Date of Received	2022年1月21日
检验依据 Criteria	GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》		
检验结论 Conclusion	根据GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》检验, 所检项目符合要求。		
说明 Remarks	1. 与样品相关的信息为样品明示标识或委托单位提供; 2. 氯气及游离氯制剂(游离氯)仅出检验数据。		



签发日期: Date of Issue: 2022年2月9日

批准: 尹建达
Approver审核: 陶爱波
Verifier主检: 陈钰隼
Master-tester



172500140190



云南云测质量检验有限公司

Yunnan Yunce Quality Testing Co., Ltd

检验报告附页

Attachment of Test Report

No: YC2201581

共 4 页 第 2 页

序号 No	检验项目 Items	单位 Unit	标准要求 Requirement	检验结果 Test Data	单项判定 Conclusion	检验方法 Inspection Standard	备注 Remarks
1	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006	/
2	耐热大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006	/
3	大肠埃希氏菌	MPN/100 mL	不得检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006	/
4	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006	/
5	砷	mg/L	≤0.01	<0.001	合格	GB/T 5750.6-2006	检出限: 0.001
6	镉	mg/L	≤0.005	<0.0005	合格	GB/T 5750.6-2006	检出限: 0.0005
7	铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	合格	GB/T 5750.6-2006	检出限: 0.004
8	铅	mg/L	≤0.01	<0.0025	合格	GB/T 5750.6-2006	检出限: 0.0025
9	汞	mg/L	≤0.001	<0.0001	合格	GB/T 5750.6-2006	检出限: 0.0001
10	硒	mg/L	≤0.01	<0.0004	合格	GB/T 5750.6-2006	检出限: 0.0004
11	氟化物	mg/L	≤0.05	<0.002	合格	GB/T 5750.5-2006	检出限: 0.002
12	硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	<0.15	合格	GB/T 5750.5-2006	检出限: 0.15
13	氟化物	mg/L	≤1.0	<0.1	合格	GB/T 5750.5-2006	检出限: 0.1
14	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.0219	合格	GB/T 5750.8-2006	检出限: 0.0002
15	四氯化碳	mg/L	≤0.002	未检出	合格	GB/T 5750.8-2006	检出限: 0.0001



172500140190



云南云测质量检验有限公司

Yunnan Yunce Quality Testing Co., Ltd

检验报告附页

Attachment of Test Report

No: YC2201581

共 4 页 第 3 页

序号 No	检验项目 Items	单位 Unit	标准要求 Requirement	检验结果 Test Data	单项判定 Conclusion	检验方法 Inspection Standard	备注 Remarks
16	铝	mg/L	≤0.2	0.06	合格	GB/T 5750.6-2006	检出限: 0.008
17	铁	mg/L	≤0.3	<0.2	合格	GB/T 5750.6-2006	检出限: 0.2
18	锰	mg/L	≤0.1	<0.1	合格	GB/T 5750.6-2006	检出限: 0.1
19	铜	mg/L	≤1.0	<0.2	合格	GB/T 5750.6-2006	检出限: 0.2
20	锌	mg/L	≤1.0	<0.05	合格	GB/T 5750.6-2006	检出限: 0.05
21	氯化物	mg/L	≤250	4.10	合格	GB/T 5750.5-2006	检出限: 0.15
22	硫酸盐	mg/L	≤250	1.60	合格	GB/T 5750.5-2006	检出限: 0.75
23	溶解性总固体	mg/L	≤1000	87	合格	GB/T 5750.4-2006	/
24	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	62.3	合格	GB/T 5750.4-2006	检出限: 1.0
25	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计)	mg/L	≤3	1.3	合格	GB/T 5750.7-2006	检出限: 0.05
26	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	≤0.002	<0.002	合格	GB/T 5750.4-2006	检出限: 0.002
27	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.050	合格	GB/T 5750.4-2006	检出限: 0.050
28	肉眼可见物	/	无	无	合格	GB/T 5750.4-2006	/
29	色度 (铂钴色度单位)	度	≤15	<5	合格	GB/T 5750.4-2006	检出限: 5



172500140190



云南云测质量检验有限公司

Yunnan Yunce Quality Testing Co., Ltd

检验报告附页

Attachment of Test Report

No.: YC2201581

共 4 页 第 4 页

序号 No	检验项目 Items	单位 Unit	标准要求 Requirement	检验结果 Test Data	单项判定 Conclusion	检验方法 Inspection Standard	备注 Remarks
30	浊度(散射浊度单位)	NTU	≤ 1	0.81	合格	GB/T 5750.4-2006	检出限: 0.5
31	pH	/	不小于6.5且不 大于8.5	7.34	合格	GB/T 5750.4-2006	/
32	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	合格	GB/T 5750.4-2006	
33	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	/	< 0.005	/	GB/T 5750.11-2006	检出限: 0.005
34	锑	mg/L	≤ 0.005	< 0.0005	合格	GB/T 5750.6-2006	检出限: 0.0005
35	钡	mg/L	≤ 0.7	0.0035	合格	GB/T 5750.6-2006	检出限: 0.001
36	铍	mg/L	≤ 0.002	< 0.0002	合格	GB/T 5750.6-2006	检出限: 0.0002
37	镍	mg/L	≤ 0.02	0.0097	合格	GB/T 5750.6-2006	检出限: 0.0005
38	钠	mg/L	≤ 200	4.47	合格	GB/T 5750.6-2006	检出限: 0.01
(以下空白) (Blank below)							