



172500140190



云南云测质量检验有限公司

Yunnan Yunce Quality Testing Co., Ltd

检 验 报 告

TEST REPORT



No: YC2207745

共 3 页 第 1 页

样品名称 Sample Name	水厂出厂水	检验类别 Test Category	委托检验
型号规格 Model and Specification	散装	商 标 Brand	/
来样方式 Way of Received	送样	样品等级 Sample grade	/
生产单位 Manufacturer	瑞丽市供排水有限公司		
委托单位 Client	瑞丽市供排水有限公司		
委托单位地址 Address of Clientele	云南省德宏州瑞丽市团结路56号		
样品状态 Sample State	瓶装、液体、无破损、无泄漏		
生产日期 Production Date	/	产品批号 Batch No.	/
样品数量 Sample Number	3瓶(每瓶约1.5L)	收样日期 Date of Received	2022年4月28日
检验依据 Criteria	GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》		
检验结论 Conclusion	根据GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》检验, 所检项目符合要求。		
说明 Remarks	与样品相关的信息为样品明示标识或委托单位提供。		



签发日期: Date of Issue: 2022年5月10日

批准:
Approver审核:
Verifier

陶爱波

主检:
Master-tester

杨永鹏



172500140190



云南云测质量检验有限公司

Yunnan Yunce Quality Testing Co., Ltd

检验报告附页

Attachment of Test Report

№: YC2207745

共 3 页 第 2 页

序号 №	检验项目 Items	单位 Unit	标准要求 Requirement	检验结果 Test Data	单项判定 Conclusion	检验方法 Inspection Standard	备注 Remarks
1	砷	mg/L	≤ 0.01	< 0.001	合格	GB/T 5750.6-2006	最低检测质量 浓度:0.001
2	镉	mg/L	≤ 0.005	< 0.0005	合格	GB/T 5750.6-2006	最低检测质量 浓度:0.0005
3	铬(六价)	mg/L	≤ 0.05	< 0.004	合格	GB/T 5750.6-2006	最低检测质量 浓度:0.004
4	铅	mg/L	≤ 0.01	< 0.0025	合格	GB/T 5750.6-2006	最低检测质量 浓度:0.0025
5	汞	mg/L	≤ 0.001	< 0.0001	合格	GB/T 5750.6-2006	最低检测质量 浓度:0.0001
6	硒	mg/L	≤ 0.01	< 0.0004	合格	GB/T 5750.6-2006	最低检测质量 浓度:0.0004
7	氰化物	mg/L	≤ 0.05	< 0.002	合格	GB/T 5750.5-2006	最低检测质量 浓度:0.002
8	氟化物	mg/L	≤ 1.0	0.2	合格	GB/T5750.5-2006	最低检测质量 浓度:0.1
9	硝酸盐(以N计)	mg/L	≤ 10	0.30	合格	GB/T5750.5-2006	最低检测质量 浓度:0.15
10	三氯甲烷	mg/L	≤ 0.06	0.0201	合格	GB/T 5750.8-2006	最低检测质量 浓度:0.0002
11	四氯化碳	mg/L	≤ 0.002	未检出	合格	GB/T 5750.8-2006	最低检测质量 浓度:0.0001
12	铝	mg/L	≤ 0.2	< 0.008	合格	GB/T 5750.6-2006	最低检测质量 浓度:0.008
13	铁	mg/L	≤ 0.3	< 0.2	合格	GB/T 5750.6-2006	最低检测质量 浓度:0.2
14	锰	mg/L	≤ 0.1	< 0.1	合格	GB/T 5750.6-2006	最低检测质量 浓度:0.1
15	铜	mg/L	≤ 1.0	< 0.2	合格	GB/T 5750.6-2006	最低检测质量 浓度:0.2
16	锌	mg/L	≤ 1.0	< 0.05	合格	GB/T 5750.6-2006	最低检测质量 浓度:0.05



172500140190



云南云测质量检验有限公司

Yunnan Yunce Quality Testing Co., Ltd

检验报告附页

Attachment of Test Report

№: YC2207745

共 3 页 第 3 页

序号 №	检验项目 Items	单位 Unit	标准要求 Requirement	检验结果 Test Data	单项判定 Conclusion	检验方法 Inspection Standard	备注 Remarks
17	氯化物	mg/L	≤250	3.54	合格	GB/T5750.5-2006	最低检测质量 浓度:0.15
18	硫酸盐	mg/L	≤250	3.72	合格	GB/T5750.5-2006	最低检测质量 浓度:0.75
19	溶解性总固体	mg/L	≤1000	103	合格	GB/T 5750.4-2006	
20	总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	41.3	合格	GB/T 5750.4-2006	最低检测质量 浓度:1.0
21	挥发酚类(以苯酚 计)	mg/L	≤0.002	<0.002	合格	GB/T 5750.4-2006	最低检测质量 浓度:0.002
22	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	未检出	合格	GB/T 5750.4-2006	最低检测质量 浓度:0.050
(以下空白) (Blank below)							