



172500140190



云南云测质量检验有限公司

Yunnan Yunce Quality Testing Co., Ltd

检 验 报 告

TEST REPORT



No.: YC2207789

共 3 页 第 1 页

| | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------|------------|
| 样品名称 Sample Name | 水厂进厂水 | 检验类别 Test Category | 委托检验 |
| 型号规格 Model and Specification | 散装 | 商 标 Brand | / |
| 来样方式 Way of Received | 送样 | 样品等级 Sample grade | / |
| 生产单位 Manufacturer | 瑞丽市供排水有限公司 | | |
| 委托单位 Client | 瑞丽市供排水有限公司 | | |
| 委托单位地址 Address of Clientele | 云南省德宏州瑞丽市团结路56号 | | |
| 样品状态 Sample State | 瓶装、液体、无破损、无泄漏 | | |
| 生产日期 Production Date | / | 产品批号 Batch No. | / |
| 样品数量 Sample Number | 3瓶(每瓶约1.5L) | 收样日期 Date of Received | 2022年4月28日 |
| 检验依据 Criteria | GB 3838-2002《地表水环境质量标准》(II类)、GB/T 5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》、GB/T 5750.5-2006《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》、GB/T 5750.7-2006《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》 | | |
| 检验结论 Conclusion | 根据GB 3838-2002《地表水环境质量标准》(II类)检验,所检项目符合要求。 签发日期:Date of Issue: 2022年5月11日 | | |
| 说明 Remarks | 1. 与样品相关的信息为样品明示标识或委托单位提供(1) 2. 应委托单位要求,砷、铬(六价)、汞、硒按GB/T 5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》进行检验,硫化物按GB/T 5750.5-2006《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》进行检验,石油类按GB/T 5750.7-2006《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》进行检验。 | | |

批准:
Approver

尹建廷

审核:
Verifier

谭玉萍

主检:
Master-tester

陈桂伟





172500140190



云南云测质量检验有限公司

Yunnan Yunce Quality Testing Co., Ltd

检验报告附页

Attachment of Test Report

№: YC2207789

共 3 页 第 2 页

| 序号 No | 检验项目 Items | 单位 Unit | 标准要求 Requirement | 检验结果 Test Data | 单项判定 Conclusion | 检验方法 Inspection Standard | 备注 Remarks |
|----------|---------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1 | 砷 | mg/L | ≤0.05 | 0.0015 | 合格 | GB/T 5750.6-2006 | 最低检测质量 浓度:0.001 |
| 2 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | 合格 | GB/T 5750.6-2006 | 最低检测质量 浓度:0.004 |
| 3 | 汞 | mg/L | ≤0.00005 | <0.00005 | 合格 | GB/T 5750.6-2006 | 最低检测质量 浓度:0.00005 |
| 4 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | 合格 | GB/T 5750.6-2006 | 最低检测质量 浓度:0.0004 |
| 5 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.01 | 合格 | GB/T 7475-1987 | 检出限: 0.01 |
| 6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.001 | 合格 | GB/T 7475-1987 | 检出限: 0.001 |
| 7 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.1 | 合格 | GB/T 7475-1987 | 检出限: 0.1 |
| 8 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | 合格 | GB/T 7475-1987 | 检出限: 0.05 |
| 9 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.01 | 合格 | GB/T 11911-1989 | 检出限: 0.01 |
| 10 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.21 | 合格 | GB/T 11911-1989 | 检出限: 0.03 |
| 11 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | <0.0003 | 合格 | HJ 503-2009 | 检出限: 0.0003 |
| 12 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | 合格 | HJ 484-2009 | 检出限: 0.004 |
| 13 | 氟化物(以F ⁻ 计) | mg/L | ≤1.0 | 0.070 | 合格 | HJ 84-2016 | 检出限: 0.006 |
| 14 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 0.046 | 合格 | HJ 84-2016 | 检出限: 0.0036 |
| 15 | 硫酸盐(以SO ₄ ²⁻ 计) | mg/L | ≤250 | 1.42 | 合格 | HJ 84-2016 | 检出限: 0.018 |
| 16 | 硫化物 | mg/L | ≤0.1 | <0.02 | 合格 | GB/T 5750.5-2006 | 最低检测质量 浓度:0.02 |



172500140190



云南云测质量检验有限公司

Yunnan Yunce Quality Testing Co., Ltd

检验报告附页

Attachment of Test Report

№: YC2207789

共 3 页 第 3 页

| 序号 No | 检验项目 Items | 单位 Unit | 标准要求 Requirement | 检验结果 Test Data | 单项判定 Conclusion | 检验方法 Inspection Standard | 备注 Remarks |
|-------------------------|--------------------------------|------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|
| 17 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ≤ 0.2 | 未检出 | 合格 | GB/T 7494-1987 | 最低检出浓度: 0.05 |
| 18 | 石油类 | mg/L | ≤ 0.05 | <0.05 | 合格 | GB/T 5750.7-2006 | 最低检测质量浓度: 0.05 |
| 19 | 五日生化需氧量 (BOD ₅) | mg/L | ≤ 3 | 1.5 | 合格 | HJ 505-2009 | 检出限: 0.5 |
| 20 | 高锰酸盐指数 | mg/L | ≤ 4 | 2.0 | 合格 | GB/T 11892-1989 | / |
| 21 | 氯化物(以Cl ⁻ 计) | mg/L | ≤ 250 | 1.47 | 合格 | HJ 84-2016 | 检出限: 0.007 |
| (以下空白) (Blank below) | | | | | | | |