



172500140190



云南云测质量检验有限公司

Yunnan Yunce Quality Testing Co., Ltd

检 验 报 告

TEST REPORT



No: YC2211092

共 3 页 第 1 页

样品名称 Sample Name	水厂进厂水	检验类别 Test Category	委托检验
型号规格 Model and Specification	散装	商 标 Brand	/
来样方式 Way of Received	送样	样品等级 Sample grade	/
生产单位 Manufacturer	瑞丽市供排水有限公司		
委托单位 Client	瑞丽市供排水有限公司		
委托单位地址 Address of Clientele	云南省德宏州瑞丽市团结路56号		
样品状态 Sample State	瓶装、液体、无破损、无泄漏		
生产日期 Production Date	/	产品批号 Batch No.	/
样品数量 Sample Number	3瓶（每瓶约1.5L）	收样日期 Date of Received	2022年6月14日
检验依据 Criteria	GB 3838-2002《地表水环境质量标准》（II类）、GB/T 5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》、GB/T 5750.7-2006《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》、GB/T 5750.5-2006《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》		
检验结论 Conclusion	根据GB 3838-2002《地表水环境质量标准》（II类）检验，所检项目符合要求。		
说明 Remarks	1. 与样品相关的信息为样品明示标识或委托单位提供 2. 应委托单位要求硒、砷、汞、铬（六价）按GB/T 5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》、石油类按GB/T 5750.7-2006《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》、硫化物按GB/T 5750.5-2006《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》进行检验。		

批准：
Approver

伊建达

审核：
Verifier

普丽燕

主检：
Master-tester

黄石砚



签发日期: Date of issue: 2022年6月23日



172500140190



云南云测质量检验有限公司

Yunnan Yunce Quality Testing Co., Ltd

检验报告附页

Attachment of Test Report

No.: YC2211092

共 3 页 第 2 页

序号 No	检验项目 Items	单位 Unit	标准要求 Requirement	检验结果 Test Data	单项判定 Conclusion	检验方法 Inspection Standard	备注 Remarks
1	五日生化需氧量 (BOD ₅)	mg/L	≤3	1.5	合格	HJ 505-2009	检出限: 0.5
2	铜	mg/L	≤1.0	<0.1	合格	GB/T 7475-1987	检出限: 0.1
3	锌	mg/L	≤1.0	<0.05	合格	GB/T 7475-1987	检出限: 0.05
4	氟化物 (以F ⁻ 计)	mg/L	≤1.0	0.069	合格	HJ 84-2016	检出限: 0.006
5	硒	mg/L	≤0.01	0.00049	合格	GB/T 5750.6-2006	最低检测质量 浓度:0.0004
6	砷	mg/L	≤0.05	<0.001	合格	GB/T 5750.6-2006	最低检测质量 浓度:0.001
7	汞	mg/L	≤0.00005	<0.00005	合格	GB/T 5750.6-2006	最低检测质量 浓度:0.00005
8	镉	mg/L	≤0.005	<0.001	合格	GB/T 7475-1987	检出限: 0.001
9	铬 (六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	合格	GB/T 5750.6-2006	最低检测质量 浓度: 0.004
10	铅	mg/L	≤0.01	<0.01	合格	GB/T 7475-1987	检出限: 0.01
11	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.004	合格	HJ 484-2009	检出限: 0.004
12	挥发酚	mg/L	≤0.002	<0.0003	合格	HJ 503-2009	检出限: 0.0003
13	石油类	mg/L	≤0.05	<0.05	合格	GB/T 5750.7-2006	最低检测质量 浓度:0.05
14	阴离子表面活性剂	mg/L	≤0.2	未检出	合格	GB/T 7494-1987	最低检出浓 度:0.05
15	硫化物	mg/L	≤0.1	<0.02	合格	GB/T 5750.5-2006	最低检测质量 浓度:0.02
16	硫酸盐 (以SO ₄ ²⁻ 计)	mg/L	≤250	1.65	合格	HJ 84-2016	检出限: 0.018



172500140190



云南云测质量检验有限公司

Yunnan Yunce Quality Testing Co., Ltd

检验报告附页

Attachment of Test Report

№: YC2211092

共 3 页 第 3 页

序号 №	检验项目 Items	单位 Unit	标准要求 Requirement	检验结果 Test Data	单项判定 Conclusion	检验方法 Inspection Standard	备注 Remarks
17	氯化物 (以Cl ⁻ 计)	mg/L	≤250	1.07	合格	HJ 84-2016	检出限: 0.007
18	硝酸盐 (以N计)	mg/L	≤10	0.026	合格	HJ 84-2016	检出限: 0.0036
19	锰	mg/L	≤0.1	0.094	合格	GB/T 11911-1989	检出限: 0.01
20	铁	mg/L	≤0.3	0.18	合格	GB/T 11911-1989	检出限: 0.03
(以下空白) (Blank below)							