



172500140190



## 云南云测质量检验有限公司

Yunnan Yunce Quality Testing Co., Ltd

## 检 验 报 告

## TEST REPORT



No: YC2216464

共 3 页 第 1 页

|                                 |   |                          |            |
|---------------------------------|---|--------------------------|------------|
| 样品名称<br>Sample Name             | 水厂出厂水   | 检验类别<br>Test Category    | 委托检验       |
| 型号规格<br>Model and Specification | 散装  | 商 标<br>Brand             | /          |
| 来样方式<br>Way of Received         | 送样  | 样品等级<br>Sample grade     | /          |
| 生产单位<br>Manufacturer            | 瑞丽市供排水有限公司  |                          |            |
| 委托单位<br>Client                  | 瑞丽市供排水有限公司  |                          |            |
| 委托单位地址<br>Address of Clientele  | 云南省德宏州瑞丽市团结路56号   |                          |            |
| 样品状态<br>Sample State            | 瓶装、液体、无破损、无泄漏   |                          |            |
| 生产日期<br>Production Date         | /   | 产品批号<br>Batch No.        | /          |
| 样品数量<br>Sample Number           | 3瓶（每瓶约1.5L）   | 收样日期<br>Date of Received | 2022年8月17日 |
| 检验依据<br>Criteria                | GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》、GB 5009.271-2016《食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定》 |                          |            |
| 检验结论<br>Conclusion              | 根据GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》检验，所检项目符合要求。                           |                          |            |
| 说明<br>Remarks                   | 1. 与样品相关的信息为样品明示标识或委托单位提供；<br>2. 邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）仅出检验数据。    |                          |            |



签发日期: Date of Issue: 2022年9月4日

批准: Approver

审核: Verifier

主检: Master-tester



172500140190



## 云南云测质量检验有限公司

Yunnan Yunce Quality Testing Co., Ltd

## 检验报告附页

## Attachment of Test Report

№: YC2216464

共 3 页 第 2 页

| 序号<br>№ | 检验项目<br>Items | 单位<br>Unit | 标准要求<br>Requirement | 检验结果<br>Test Data | 单项判定<br>Conclusion | 检验方法<br>Inspection<br>Standard | 备注<br>Remarks       |
|---------|---------------|------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1       | 砷             | mg/L       | $\leq 0.01$         | $< 0.001$         | 合格                 | GB/T 5750.6-2006               | 最低检测质量<br>浓度:0.001  |
| 2       | 镉             | mg/L       | $\leq 0.005$        | $< 0.0005$        | 合格                 | GB/T 5750.6-2006               | 最低检测质量<br>浓度:0.0005 |
| 3       | 铬(六价)         | mg/L       | $\leq 0.05$         | $< 0.004$         | 合格                 | GB/T 5750.6-2006               | 最低检测质量<br>浓度:0.004  |
| 4       | 铅             | mg/L       | $\leq 0.01$         | $< 0.0025$        | 合格                 | GB/T 5750.6-2006               | 最低检测质量<br>浓度:0.0025 |
| 5       | 汞             | mg/L       | $\leq 0.001$        | 0.00039           | 合格                 | GB/T 5750.6-2006               | 最低检测质量<br>浓度:0.0001 |
| 6       | 硒             | mg/L       | $\leq 0.01$         | 0.00077           | 合格                 | GB/T 5750.6-2006               | 最低检测质量<br>浓度:0.0004 |
| 7       | 氰化物           | mg/L       | $\leq 0.05$         | 未检出               | 合格                 | GB/T 5750.5-2006               | 最低检测质量<br>浓度:0.002  |
| 8       | 氟化物           | mg/L       | $\leq 1.0$          | $< 0.1$           | 合格                 | GB/T 5750.5-2006               | 最低检测质量<br>浓度:0.1    |
| 9       | 硝酸盐(以N计)      | mg/L       | $\leq 10$           | 0.23              | 合格                 | GB/T 5750.5-2006               | 最低检测质量<br>浓度:0.15   |
| 10      | 三氯甲烷          | mg/L       | $\leq 0.06$         | 0.0068            | 合格                 | GB/T 5750.8-2006               | 最低检测质量<br>浓度:0.0002 |
| 11      | 四氯化碳          | mg/L       | $\leq 0.002$        | 未检出               | 合格                 | GB/T 5750.8-2006               | 最低检测质量<br>浓度:0.0001 |
| 12      | 铝             | mg/L       | $\leq 0.2$          | $< 0.008$         | 合格                 | GB/T 5750.6-2006               | 最低检测质量<br>浓度:0.008  |
| 13      | 铁             | mg/L       | $\leq 0.3$          | $< 0.2$           | 合格                 | GB/T 5750.6-2006               | 最低检测质量<br>浓度:0.2    |
| 14      | 锰             | mg/L       | $\leq 0.1$          | $< 0.1$           | 合格                 | GB/T 5750.6-2006               | 最低检测质量<br>浓度:0.1    |
| 15      | 铜             | mg/L       | $\leq 1.0$          | $< 0.2$           | 合格                 | GB/T 5750.6-2006               | 最低检测质量<br>浓度:0.2    |
| 16      | 锌             | mg/L       | $\leq 1.0$          | $< 0.05$          | 合格                 | GB/T 5750.6-2006               | 最低检测质量<br>浓度:0.05   |



172500140190



## 云南云测质量检验有限公司

Yunnan Yunce Quality Testing Co., Ltd

## 检验报告附页

## Attachment of Test Report

共 3 页 第 3 页

№: YC2216464

| 序号<br>№                 | 检验项目<br>Items             | 单位<br>Unit | 标准要求<br>Requirement | 检验结果<br>Test Data | 单项判定<br>Conclusion | 检验方法<br>Inspection<br>Standard | 备注<br>Remarks      |
|-------------------------|---------------------------|------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| 17                      | 氯化物                       | mg/L       | ≤250                | 0.32              | 合格                 | GB/T 5750.5-2006               | 最低检测质量<br>浓度:0.15  |
| 18                      | 硫酸盐                       | mg/L       | ≤250                | <0.75             | 合格                 | GB/T 5750.5-2006               | 最低检测质量<br>浓度:0.75  |
| 19                      | 溶解性总固体                    | mg/L       | ≤1000               | 88                | 合格                 | GB/T 5750.4-2006               | /                  |
| 20                      | 总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) | mg/L       | ≤450                | 61.1              | 合格                 | GB/T 5750.4-2006               | 最低检测质量<br>浓度:1.0   |
| 21                      | 挥发酚类(以苯酚计)                | mg/L       | ≤0.002              | <0.002            | 合格                 | GB/T 5750.4-2006               | 最低检测质量<br>浓度:0.002 |
| 22                      | 阴离子合成洗涤剂                  | mg/L       | ≤0.3                | 未检出               | 合格                 | GB/T 5750.4-2006               | 最低检测质量<br>浓度:0.050 |
| 23                      | 总α放射性                     | Bq/L       | ≤0.5                | 0.037             | 合格                 | GB/T 5750.13-2006              | 探测限:0.016          |
| 24                      | 总β放射性                     | Bq/L       | ≤1                  | 0.065             | 合格                 | GB/T 5750.13-2006              | 探测限:0.028          |
| 25                      | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)      | mg/kg      | /                   | 未检出               | /                  | GB 5009.271-2016<br>(第二法)      | 定量限:0.5            |
| (以下空白)<br>(Blank below) |                           |            |                     |                   |                    |                                |                    |