



# 检测报告

No: ZCJC-SZ2023070027005

样品名称:	出厂水
受检单位:	瑞丽市供排水有限公司
委托单位:	瑞丽市供排水有限公司
检验类别:	委托检验



云南通标检测有限公司



## 注意事项

1. 报告无“检测检验专用章”或检验单位公章无效。
2. 报告无检验、审核、批准人签字无效。
3. 报告涂改无效。
4. 本报告仅对本次检验样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托方负责。

地址：云南省昆明市经济技术开发区信息产业基地春漫

大道80号云南海归创业园2幢负1楼102、132号

电话（含区号）：0871-67455770

邮编：650500

传真号（含区号）：0871-67455770

E-mail: tbjc188@163.com

# 云南通标检测有限公司

## 检测报告

样品受理号：SZ2023070027  
样品编号：SZ2023070027005  
报告书编号：ZCJC-SZ2023070027005

收样日期：2023年07月13日  
开始检测日期：2023年07月13日  
报告签发日期：2023年07月24日

样品名称	出厂水	规格数量	10L+5L
样品性状	液体	样品包装	瓶装；样品包装完好
采(送)样人	保安、赵盛昌	采(送)样日期	2023年07月13日
受检单位	瑞丽市供排水有限公司	受检单位地址	/
委托单位	瑞丽市供排水有限公司	检测类别	委托检验
执行标准	GB 5749-2022生活饮用水卫生标准	供水方式	集中式供水
备注	1、采样点位：出水口； 2、采样编号：A0802-08。		

### 检测项目及结果

序号	检测项目	单位	检测方法	标准指标	检测值	单项判定
1	氨(以N计)	mg/L	GB/T 5750.5-2006	$\leq 0.5$	0.096	合格
2	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2006	$\leq 0.1$	<0.1	合格
3	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2006	$\leq 0.3$	<0.3	合格
4	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2006	$\leq 1.0$	<0.2	合格
5	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2006	$\leq 1.0$	<0.05	合格
6	砷	mg/L	GB/T 5750.6-2006	$\leq 0.01$	<0.001	合格
7	铝	mg/L	GB/T 5750.6-2006	$\leq 0.2$	$<6 \times 10^{-4}$	合格
8	镉	mg/L	GB/T 5750.6-2006	$\leq 0.005$	$<6 \times 10^{-5}$	合格

# 云南通标检测有限公司

## 检测报告

样品受理号：SZ2023070027

收样日期：2023年07月13日

样品编号：SZ2023070027005

开始检测日期：2023年07月13日

报告书编号：ZCJC-SZ2023070027005

报告签发日期：2023年07月24日

序号	检测项目	单位	检测方法	标准指标	检测值	单项判定
9	汞	mg/L	GB/T 5750.6-2006	$\leq 0.001$	$<1 \times 10^{-4}$	合格
10	铅	mg/L	GB/T 5750.6-2006	$\leq 0.01$	$<2.5 \times 10^{-3}$	合格
11	铬(六价)	mg/L	GB/T 5750.6-2006	$\leq 0.05$	$<0.004$	合格
12	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	GB/T 5750.4-2006	$\leq 450$	86.5	合格
13	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2006	$\leq 1000$	186	合格
14	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006	$\leq 1.0$	$<0.1$	合格
15	氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006	$\leq 250$	1.037	合格
16	硝酸盐(以N计)	mg/L	GB/T 5750.5-2006	$\leq 10$	0.452	合格
17	硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2006	$\leq 250$	65.420	合格
18	氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006	$\leq 0.05$	$<0.002$	合格
19	亚氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2006	$\leq 0.7$	$<0.0024$	合格
20	溴酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2006	$\leq 0.01$	$<0.0050$	合格
21	三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.8-2006	$\leq 0.06$	$<0.0002$	合格
22	高锰酸盐指数	mg/L	GB/T 5750.7-2006	$\leq 3$	1.3	合格
23	氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2006	$\leq 0.7$	$<0.0050$	合格
24	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.8-2006	$\leq 0.1$	$<0.0003$	合格
25	三溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.8-2006	$\leq 0.1$	$<0.006$	合格
26	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.8-2006	$\leq 0.06$	$<0.001$	合格

# 云南通标检测有限公司

## 检测报告

样品受理号：SZ2023070027

收样日期：2023年07月13日

样品编号：SZ2023070027005

开始检测日期：2023年07月13日

报告书编号：ZCJC-SZ2023070027005

报告签发日期：2023年07月24日

序号	检测项目	单位	检测方法	标准指标	检测值	单项判定
27	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	/	/	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	0	合格
28	三氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2006	$\leq 0.1$	$<0.0010$	合格
29	二氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2006	$\leq 0.05$	$<0.0020$	合格
以下空白						

\*\*\*报告结束\*\*\*

主检人：杨美英

批准人：

审核人：孙绍龙

签发日期：

2023-07-24

